

protocollo@comune.castellanza.va.it

Da: Silvano Ferraro <silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it>
Inviato: lunedì 21 novembre 2016 08:50
A: protocollo@comune.castellanza.va.it
Oggetto: I: Assistenza Gruppoelettrogeno Comune di Castellanza VA

Chiedo di protocollare la presente
Grazie
Silvano

Da: Gogni Laura [mailto:laura.gogni@ctm.it]
Inviato: venerdì 18 novembre 2016 19:02
A: Silvano Ferraro
Cc: e.bissola@comune.castellanza.va.it; Nardi Walter; Gianluigi Bruno
Oggetto: R: Assistenza Gruppoelettrogeno Comune di Castellanza VA

Buona sera Sig. Ferraro,

con la presente trasmettiamo offerta per il ripristino delle parti come da voi indicate.

Non avendo noi verificato il problema non possiamo garantire risolutivo l'intervento. Pertanto eventuali successivi interventi e utilizzo di ulteriori ricambi vi verranno quotati successivamente.

Giornata di lavoro comprensiva di km ore lavoro e viaggio € 900,00+IVA
Materiale quali GR. RADDRIZZATORE MJB160/200 e REGOLATORE DI TENS. MARK € 653,00+IVA

La disponibilità del materiale è 7 gg da ordine circa.

Intervento da effettuarsi a dicembre.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.



Laura Gogni
Service Administration
Compagnia Tecnica Motori Spa
Address: Via Magellano, 1
20090 Cesano Boscone (MI) – Italy
Phone: +39.02.45058.223
Fax.: +39.02.45058.655
E-mail: laura.gogni@ctm.it
Web site: www.ctm.it



COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prot.: 22443/2016 Data: 21/11/2016
Ufficio: 13 LAVORI PUBBLICI
Copia A:

Allegati.: NO

Questa mail e tutti i documenti allegati sono riservati al solo destinatario indicato e possono contenere delle informazioni confidenziali e privilegiate. Se non siete il destinatario previsto, la divulgazione, la duplicazione, la utilizzazione o distribuzione della mail e dei documenti allegati è vietata. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vogliate avvisare via mail il mittente e distruggere immediatamente la mail stessa e tutti gli allegati. Grazie

This message and any attachments are solely for the intended recipient and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, use, or distribution of the information included in this message and any attachments is prohibited. If you have received this communication in error, please notify us by reply e-mail and immediately and permanently delete this message and any attachments. Thank you

Ce courrier et toute pièce jointe qu'il contient sont réservés au seul destinataire indiqué et peuvent renfermer des renseignements confidentiels et privilégiés. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, toute divulgation, duplication, utilisation ou distribution du courrier ou de toute pièce jointe est interdite. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en aviser par courrier et détruire immédiatement le courrier et les pièces jointes. Merci.

Da: Silvano Ferraro [<mailto:silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it>]

Inviato: giovedì 10 novembre 2016 11:42

A: Gogni Laura <laura.gogni@ctm.it>

Cc: e.bissola@comune.castellanza.va.it

Oggetto: Assistenza Gruppoelettrogeno Comune di Castellanza VA

All'attenzione della Sig.ra Laura Gogni

Come da colloquio telefonico intercorso in data odierna, sono a chiederLe un preventivo per la riparazione di un gruppo elettrogeno realizzato da FNM e che abbiamo acquisito in gestione recentemente in quanto l'impianto precedentemente era gestito da una società partecipata del Comune.

Le specifiche sono le seguenti dalla scheda presente sull'alternatore come da foto allegate:

Alternatore Marelli Motori

Alternatore - Tipo M8B 200 MB4

Codice M8B2042L010M0

Potenza

KVA 63 400V 91 A

KVA 63 220 V 165 A

KVA 76 450 V 97,5 A

KVA 67 400 V 97 A

KVA 67 220 V 176 A

- Il nostro elettricista (che non segue impianti industriali) conferma che necessita sostituire la scheda del regolatore di tensione SM 16F A655A regolatore di Tensione MARK V
- Gruppo di diodi raddrizzatori posti sull'albero dell'alternatore - SM 16FA6488 gruppo raddrizzatore MJB 160/200

In sostanza da come mi comunica va verificato l'isolamento dell'avvolgimento e tolto il gruppo diodi dall'albero del rotore, oltre sostituire la scheda del regolatore.

Le chiedo se può girarmi un preventivo per la riparazione e montaggio dei pezzi

Costo previsto mano d'opera compreso uscita costi chilometrici viaggio diaria ecc. per montaggi vari

Costo materiali

Specificando se compresi IVA

Riamngo a disposizione per ulteriori chiarimenti o se volete procedere ad un sopralluogo essendo poco distante l'impianto dalla struttura ospedaliera mater domini dove mi hanno detto che Voi già fate la manutenzione.

In attesa di un Vs. riscontro Porgo cordiali saluti

Silvano Ferraro

Tel 0331/526264

Cell. 335/7725993