



Simbolo	Descrizione
	Presa Standard Italia 2P+T/10-16A
	Apparato di allarme ottico acustico bagno disabili
	Interruttore per reset allarme bagno disabili
	Apparecchio di illuminazione di sicurezza (emergenza)
	Apparecchio di illuminazione di sicurezza (emergenza) - 2x10W
	Armatura Stagna a due tubi fluorescenti da 36W
	Armatura Stagna a un tubo fluorescente da 36W
	Armatura Stagna e a un tubo fluorescente da 58W
	Punto luce a parete
	Punto alimentazione
	Pulsante a tirante
	Interruttore
	Presa Unel Italia 2P+T/10-16A
	Tubazione in PVC per posa esterna a vista



S&e

E & S s.a.s. di Martino Alessandro Antonio & C
21057 - Olgiate O.na (Va), Via le Gonzaga n°23 - Tel./Fax 0331.376460
P.IVA: 03113880128 - e-mail: info@engesaft.it - sito web: www.engesaft.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO		<i>Committente</i> Comune di Castellanza Parrocchia San Giulio	<i>Tavola n°</i> 02	
PROGETTO ESECUTIVO				
PIANTA PIANO PRIMO INTERRATO				
<i>Il tecnico</i>	<i>Il tecnico</i>	<i>Ubicazione impianto</i> Palestra di Via Borsano Castellanza	<i>Rev.</i>	<i>Sost. dal</i>
			<i>Ver.</i>	<i>Sost. il</i>
Per. Ind. Alessandro Martino		<i>Tipo impianto</i> Quadri elettrici; distribuzione forza motrice; illuminazione artificiale illuminazione di sicurezza (emergenza); dispositivi di comando impianto di messa a terra; impianti speciali e di sicurezza	<i>Scala</i>	<i>Data</i>
Per. Ind. Giorgio De Bernardi Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Varese - Albo n°1225			1:125	../03/2014
			<i>n° archivio</i>	1401101