
Da: "chemisol-italia" <chemisol-italia@certimprese.it>
A: "Comune Castellanza" <comune@pec.comune.castellanza.va.it>
Data invio: martedì 20 gennaio 2015 9.46
Allega: Comunicazione fine lavori.pdf
Oggetto: Comunicazione fine lavori condotte Via Isonzo Autorizzazione prot. 10495 del 1/4/2014
Buongiorno,
inviamo in allegato comunicazione di fine lavori relativi alla Vs. Autorizzazione prot. n. 10495 del 1/4/2014.

Distinti saluti.

Chemisol Italia s.r.l.



COMUNE DI CASTELLANZA

N. Prot. 1089/2015 Data: 20/01/2015

Ufficio: 13 LAVORI PUBBLICI

Copia A

Allegati... S!

20/01/2015



Chemisol Italia srl

I-21053 Castellanza (VA)
Via Sempione, 13
Società con Socio Unico

Casella Postale 73
Tel. +39 0331 523 111
Fax +39 0331 523 443

Castellanza, 20/01/2015

Spett.le
Comune di Castellanza
Settore Opere Pubbliche
Viale Rimembranze, 4
21053 Castellanza (VA)
c.a. Ing. F. Farosoglio (Sindaco),
Arch. P. Ferraro

Oggetto: Realizzazione di un manufatto riguardante la posa di n. 2 condotte per il collettamento delle acque da ns. pozzi barriera al manufatto di sfioro di Via Isonzo in Comune di Castellanza. Autorizzazione Comune di Castellanza prot. 10495 del 01/04/2014. Dichiarazione di fine lavori.

A seguito della realizzazione di quanto in oggetto, eseguiti per ns. conto dalla ditta Sintes, al successivo verbale di sopralluogo del 22/12/2014 effettuato dai Tecnici del Comune di Castellanza e al successivo incontro del 8/1/2015 tra il Responsabile del Settore Opere Pubbliche del Comune di Castellanza, Arch. P. Ferraro e l'Ing. R. Keffer, quale Direttore Lavori per ns. conto, comunichiamo che i lavori sono stati ultimati in conformità a quanto prescritto nell'Autorizzazione Prot. n. 10495 del 1/4/2014.

Per quanto sopra si richiede il rilascio dell'originale della Polizza Fideiussoria n. 110715997 del 25/3/2014 da Voi richiesta a garanzia dei lavori in oggetto.

In attesa di un Vs. cortese riscontro porgiamo distinti saluti.


All.

- Verbale di sopralluogo del 22/12/2014
- Lettera MWH Ing. Keffer del 19/1/2015



www.chemisol.it

Cap. Soc. EURO 10.500.000,00 i.v.
Iscritta nel Registro Imprese di Varese n. 09921520152
R.E.A. di Varese n. 215148
Codice Fiscale n. 09921520152
Partita IVA n. 01938500129



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

e-mail: comune@comune.castellanza.va.it



SETTORE OPERE PUBBLICHE

Prot. n. _____

VERBALE DI SOPRALLUOGO INERENTE LA VERIFICA DEI LAVORI VOLTI ALL'ESECUZIONE DI DUE COLLETTORI DI SCARICO DELLE ACQUE DI EMUNGIMENTO PROVENIENTI DAI POZZI BARRIERA PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'EX POLO CHIMICO MONTEDISON, DI CUI UNO COLLEGATO AL COLLETTORE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CONSORZIO DEL FIUME OLONA E L'ALTRO PREDISPOSTO PER UN FUTURO SCARICO IN FIUME OLONA.

Il giorno 22 dicembre 2014 alle ore 9,30 si sono recati presso l'area di Via Isonzo a Castellanza, la ditta CHEMISOL Italia srl e gli enti qui sotto riportati :

- Provincia di Varese - *ASSENTE*
- Comune di Castellanza - *GEOM. LUCA CROCE*
- Comune di Olgiate Olona - *ASSENTE*
- Consorzio di Depurazione del Fiume Olona - *SIG. ZANARDO AGOSTINO (Prealpi Servizi)*
- ASL della Provincia di Varese - *ASSENTE*
- ARPA della Provincia di Varese ha inoltrato comunicazione di impossibilità a partecipare a detto incontro riconfermando l'autorizzazione rilasciata

Si è proceduto alla verifica dei lavori effettuati da parte della ditta CHEMISOL Italia srl, relativi alla posa di due collettori di scarico delle acque di emungimento provenienti dai pozzi barriera presenti all'interno dell'area dell'ex Polo Chimico Montedison, come da autorizzazione n.10/2014 del 01/04/2014 rilasciata da Comune di Castellanza a seguito pareri favorevoli degli enti competenti (verbale prot. 21121 del 20/11/2013).

Dal sopralluogo si è riscontrato che i lavori eseguiti da parte della ditta ^{per conto Consorzio Sintex} Guerini, con sede a Legnano in Via Novara 142, coordinati dall'ing. Keffer, quale Direttore dei Lavori, per conto della ditta CHEMISOL Italia srl risultano essere stati realizzati come da autorizzazione rilasciata.

Nello specifico uno dei due collettori posati, che convoglia le acque provenienti dall'emungimento dei pozzi barriera presenti nel polo chimico ex Montedison, in questa prima fase, risulta collegato subito dopo la cameretta presente nella parte bassa di Via Isonzo posta a ridosso dell'ex tracciato ferroviario, al collettore di scarico dell'impianto di depurazione del Consorzio del Fiume Olona, l'altro risulta essere semplicemente predisposto per lo scarico in corpo d'acqua superficiale del Fiume Olona, tale scarico sarà autorizzato da parte della Provincia di Varese, qualora nella seconda

fase, una volta attestati i parametri delle analisi delle acque di emungimento, le stesse rientrino nei limiti di accettabilità .

Dal sopralluogo è emerso che le opere sono conformi al progetto presentato in data 17/06/2013 prot.11164 e della successiva variante presentata in data 14/11/2013 . L'opera risulta essere funzionante.

Per quanto riguarda i lavori di rifacimento del tappettino stradale si riscontra la necessità di predisporre opportuna stesa di tappettino d'asfalto per una larghezza di m 6 lungo tutto il tracciato di attraversamento stradale di Cso Sempione in corrispondenza di ogni attraversamento posto adiacente all'ex passaggio a livello.

Alle ore 19,30 si chiude il presente verbale .

In fede

- Ditta Chemisol Spa

- Provincia di Varese

- Comune di Castellanza

- Comune di Olgiate Olona /

- Consorzio di Depurazione del Fiume Olona /

- ASL della Provincia di Varese

- PREALPI SERVIZI

Spett.le
Chemisol Italia S.r.l.
Via del Sempione, 13
21053 CASTELLANZA (VA)
Alla C.A. sig. Emanuele Colangelo

Milano, 19/01/2015
Rif.: 45502264

OGGETTO - lavori di realizzazione di un manufatto misuratore di portata e di due condotte per il collettamento delle acque da pozzi barriera di proprietà della Chemisol Italia al manufatto di sfioro di via Isonzo in Comune di Castellanza (VA). Verbale di constatazione ripristino dei luoghi allo stato originario aree interessate dai lavori.

A seguito dei lavori eseguiti dalla ditta Sintes (su incarico della ditta Chemisol Italia) per la realizzazione di un manufatto misuratore di portata e di due condotte per il collettamento delle acque da pozzi barriera di proprietà della Chemisol Italia al manufatto di sfioro di via Isonzo in Comune di Castellanza (VA) e a seguito del verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune di Castellanza in data 22 dicembre 2014,

Si è proceduto alla verifica dei lavori effettuati da parte della ditta Sintes relativi ai lavori in oggetto.

Si conferma che:

- l'opera risulta funzionante;
- la viabilità lungo via del Sempione e via Isonzo è stata ripristinata;
- sono state ripristinate n°2 spire induttive per rilevatori compreso il conduttore della segnalazione delle infrazioni semaforiche in via del Sempione;
- Il minor tappetino stradale eseguito in corrispondenza dell'attraversamento (evidenziato con verbale del 22/12/14) tra Corso Sempione e via Isonzo quantificabile in $1,00 \text{ m} \times 9,50 \text{ m} = 9,50 \text{ m}^2 + 2,50 \text{ m} \times 2,70 \text{ m} = 6,75 \text{ m}^2$ per un totale di $16,25 \text{ m}^2$ è equiparabile alla maggior quantità di tappetino stradale eseguita in via Isonzo pari a $(4,20 \text{ m} \times 8,00 \text{ m})/2 = 16,80 \text{ m}^2$.
- L'Impresa ha provveduto al ripristino della segnaletica orizzontale, in particolare:



Socio del GBC Italia

MWH SpA
Centro Direzionale Milano 2
Palazzo Carova
20099 Segrate - (Milano)
Italia

TEL +39 02 21084.1
FAX +39 02 26924275
www.mwhglobal.com

Capitale Sociale Inter. Versato Euro 2.000.000
C.C.I.A.A. 060099
Registro Imprese. Codice Fiscale e P.IVA 01854640158

- o in via del Sempione è stata ripristinata la linea di arresto in corrispondenza del semaforo dell'incrocio con via Isonzo, tracciate le linee di delimitazione delle corsie e delle relative curve di svolta; queste ultime sono state estese anche alla corsia centrale non interessata dai lavori per un tratto compreso da via Isonzo e via per Olgiate;
- o in via Isonzo è stata ripristinata la linea di arresto in corrispondenza dell'incrocio con corso Sempione, delimitati i parcheggi lato marciapiede e tracciate le linee che delimitano il bordo della carreggiata.

Si ritiene pertanto che i lavori siano stati ultimati in conformità alle specifiche autorizzative ricevute.

Il Direttore dei Lavori



Socio del GBC Italia



MWH SpA
Centro Direzionale Milano 2
Palazzo Canova
20090 Segrate - (Milano)
Italia

TEL +39 02 21084.1
FAX +39 02 26924275
www.mwhglobal.com

Capitale Sociale Inter. Versato Euro 2.000.000
C.C.I.A.A. 860096
Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 01854540158